

###

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества \***

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", г.Верхняя Пышма, 2012-2012 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) **	0,408
2	Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	0
2.1	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	0,00
3	Общее количество проведенных проб по следующим показателям:	10834
3.1	Мутность	1923
3.2	Цветность	1923
3.3	Хлор остаточный общий, в том числе	9927
3.3.1	Хлор остаточный связанный	9927
3.3.2	Хлор остаточный свободный	9927
3.4	Общие колиформные бактерии	1311
3.5	Термотолерантные колиформные бактерии	1311
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	6
4.1	Мутность	1
4.2	Цветность	1
4.3	Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
4.4	Общие колиформные бактерии	6
4.5	Термотолерантные колиформные бактерии	3
5	Комментарии	

\* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

\*\* Учитывать любое нарушение системы.