

###

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества *

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", г.Верхняя Пышма, 2012-2012 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. **	7,786
2	Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед.	8,270
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	1091
3.1	Взвешенные вещества	658
3.2	БПК	60
3.3	Аммоний-ион	842
3.4	Нитрит-анион	842
3.5	Фосфаты (по Р)	176
3.6	Нефтепродукты	95
3.7	Микробиология	28
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	393
4.1	Взвешенные вещества	59
4.2	БПК	48
4.3	Аммоний-ион	393
4.4	Нитрит-анион	30
4.5	Фосфаты (по Р)	54,00
4.6	Нефтепродукты	13
4.7	Микробиология	3
5	Комментарии	

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.